

102 年 9 月 飲用水 質 檢 測 表

報告日期:102 年 09 月 18 日

採樣日期:102 年 09 月 12 日

收樣日期:102 年 09 月 12 日 16 時 20 分

樓別	樓層	財編	採樣時間	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
				標準值	6	標準值	100	大腸桿菌數	總菌落數
智耕樓	1F 西	5010110-19#235	08 時 43 分	<1		39		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
智耕樓	2F 西	5010110-19#236	08 時 46 分	<1		<1			
智耕樓	3F 西	5010110-19#237	08 時 50 分	<1		7			
知足樓	R404	5010110-19#234	08 時 56 分	<1		3			
知足樓	R204	5010110-19#253	08 時 59 分	<1		24			
致美樓	8F 東	5010110-19#246	09 時 25 分	<1		80			
致美樓	5F 西	5010110-19#159	09 時 28 分	<1		16			
致善樓	10F 東	5010110-19#273	09 時 36 分	<1		10			
致善樓	4F 東	5010110-19#172	09 時 41 分	<1		48			
致真樓	7F 東	5010110-19#196	09 時 58 分	<1		48			
致真樓	2F 東	5010110-19#186	10 時 02 分	<1		4			
致真樓	2F 西	5010110-19#189	10 時 07 分	<1		4			

*大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA-E230.55B）

*總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA-E204.55B）

*本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣