

污水池每月放流量及電量統計表

106學 年度	每月放流總 放流量(噸)	每度用水排放 CO2約當量	每月使用電 量(度)	每度電力排碳 係數	每月污泥 量(公斤)	每度用水排放 CO2約當量
八月	7,237	1,172.39	12,056	6,679.02	207	33.53
九月	12,123	1,963.93	12,184	6,749.94	148	23.98
十月	15,703	2,543.89	12,764	7,071.26	168	27.22
十一月	15,480	2,507.76	12,456	6,900.62	292	47.30
十二月	16,736	2,711.23	13,024	7,215.30	331	53.62
一月	10,316	1,650.56	10,852	5,784.12	283	45.28
二月	3,480	556.80	7,104	3,786.43	112	17.92
三月	15,259	2,441.44	12,904	6,877.83	260	41.60
四月	14,726	2,356.16	12,552	6,690.22	288	46.08
五月	14,643	2,342.88	12,848	6,847.98	301	48.16
六月	12,942	2,070.72	12,388	6,602.80	101	16.16
七月	4,881	780.96	12,256	6,532.45	171	27.36
總計	143,526	23,098.72	143,388	77,737.97	2,662	428.21

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司

每度用水排放二氧化碳(CO2)約當量 106年0.162kg 107年0.160kg

減碳換算資料來源: 經濟部能源局

每度電力排碳係數 106年0.554kg 107年0.533kg