

104 年 09 月 飲用水 質 檢 測 表

報告日期:104 年 09 月 14 日

採樣日期:104 年 09 月 09 日

收樣日期:104 年 09 月 10 日 08 時 00 分

樓別	樓層	財編	採樣時間	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
				標準值	6	標準值	100	大腸桿菌數	總菌落數
善解樓	C301	5010110-19#281	13 時 00 分	<1		35		NIEA-E230. 55B	NIEA-E204. 55B
知足樓	A313	5010110-19#254	13 時 10 分	<1		<1			
智慧樓	A205	5010110-19#167	13 時 16 分	<1		<1			
感恩樓	A103	5010110-19#247	13 時 20 分	<1		78			
致真樓	9F 東	5010110-19#200	13 時 24 分	<1		41			
致真樓	6F 西	5010110-19#195	13 時 27 分	<1		60			
致真樓	3F 東	5010110-19#188	13 時 30 分	<1		<1			
致善樓	9F 西	5010110-19#183	13 時 33 分	<1		90			
致善樓	8F 西	5010110-19#181	13 時 35 分	<1		<1			
致善樓	7F 東	5010110-19#178	13 時 38 分	<1		<1			
致善樓	5F 西	5010110-19#175	13 時 40 分	2		6			
致美樓	5F 東	5010110-19#244	13 時 43 分	<1		<1			

*大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA-E230. 55B）

*總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA-E204. 55B）

*本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣