

污水池每月放流量及電量統計表

108年	每月放流總 放流量(噸)	每度用水排 放CO2約當 量*0.150(kg)	每月使用電 量(度)	每度電力排 碳係數 *0.509(kg)	每月污泥 量(公斤)	每度用水排 放CO2約當 量*0.150(kg)
一月	12,051	1,807.65	12,872	6,551.85	243	36.45
二月	7,626	1,143.90	7,932	4,037.39	61	9.15
三月	15,496	2,324.40	11,452	5,829.07	77	11.55
四月	15,195	2,279.25	9,700	4,937.30	200	30.00
五月	15,947	2,392.05	10,280	5,232.52	170	25.50
六月	12,131	1,819.65	11,536	5,871.82	158	23.70
七月	8,064	1,209.60	12,616	6,421.54	116	17.40
八月	6,478	971.70	12,548	6,386.93	131	19.65
九月	4,783	717.45	12,520	6,372.68	197	29.55
十月	12,033	1,804.95	12,992	6,612.93	375	56.25
十一月	16,141	2,421.15	12,372	6,297.35	360	54.00
十二月	16,160	2,424.00	12,808	6,519.27	429	64.35
總計	142,105	21,315.75	139,628	71,070.65	2,517	377.55

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司
 每度用水排放二氧化碳(CO2)約當量 108年0.150kg
 減碳換算資料來源: 經濟部能源局
 每度電力排碳係數 108年0.509kg