

污水池每月放流量及電量統計表

105年	每月放流總放流量(噸)	每度用水排放CO2約當量*0.152(kg)	每月使用電量(度)	每度電力排碳係數*0.53(kg)	每月污泥量(公斤)	每度用水排放CO2約當量*0.152(kg)
一月	12,796	1,944.99	12,864	6,817.92	194	29.49
二月	8,196	1,245.79	10,052	5,327.56	179	27.21
三月	21,112	3,209.02	12,764	6,764.92	351	53.35
四月	20,330	3,090.16	11,084	5,874.52	208	31.62
五月	20,833	3,166.62	12,356	6,548.68	378	57.46
六月	14,029	2,132.41	10,948	5,802.44	178	27.06
七月	8,063	1,225.58	5,972	3,165.16	25	3.80
八月	7,609	1,156.57	11,548	6,120.44	37	5.62
九月	13,769	2,092.89	11,992	6,356	69	10.49
十月	18,853	2,865.66	12,740	6,752.20	93	14.14
十一月	17,949	2,728.25	12,780	6,773.40	63	9.58
十二月	18,125	2,755.00	12,944	6,860.32	63	9.58
總計	181,664	27,612.93	138,044	73,163.32	1,838	279.38

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司
 每度用水排放二氧化碳(CO2)約當量 105年0.152kg
 減碳換算資料來源: 經濟部能源局
 每度電力排碳係數 105年0.53kg

