

污水池每月放流量及電量統計表

103學 年度	每月放流總 放流量(噸)	每度用水排放 CO2約當量	每月使用電 量(度)	每度電力排碳 係數	每月污泥 量(公斤)	每度用水排放 CO2約當量
八月	4,846	751.13	8,168	4,231.02	113	17.52
九月	9,784	1,516.52	10,128	5,246.30	25	3.88
十月	14,217	2,203.64	11,628	6,023.30	210	32.55
十一月	16,348	2,533.94	11,496	5,954.93	175	27.13
十二月	17,995	2,789.23	11,988	6,209.78	210	32.55
一月	12,564	1,934.86	10,232	5,371.80	124	19.10
二月	4,323	665.74	7,576	3,977.40	25	3.85
三月	15,151	2,333.25	11,944	6,270.60	303	46.66
四月	14,301	2,202.35	11,336	5,951.40	235	36.19
五月	15,398	2,371.29	11,856	6,224.40	126	19.40
六月	14,144	2,178.18	11,196	5,877.90	323	49.74
七月	7,977	1,228.46	9,192	4,825.80	77	11.86
總計	147,048	22,708.58	126,740	66,164.64	1,946	300.42

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司

每度用水排放二氧化碳(CO2)約當量 103年0.155kg 104年0.154kg

減碳換算資料來源: 經濟部能源局

每度電力排碳係數 103年0.518kg 104年0.525kg