

2011年12月飲用水質檢測表

報告日期:2011年12月15日

採樣日期:2011年12月07日

樓別	樓層	財編	採樣時間	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
				標準值	6	標準值	100	大腸桿菌數	總菌落數
致真樓	10F東	5010110-19#241	10時06分	<1		67		NIEA-E230.54B	NIEA-E204.54B
致真樓	6F 東	5010110-19#194	10時08分	<1		16			
致真樓	1F東	5010110-19#209	10時10分	<1		83			
致善樓	9F東	5010110-19#182	10時12分	<1		<1			
致善樓	10F西	5010110-19#185	10時14分	<1		<1			
致美樓	2F東	5010110-19#242	10時16分	<1		<1			
致美樓	1F東	5010110-19#144	10時18分	<1		16			
智耕樓	R152	5010110-19#218	10時20分	<1		<1			
智耕樓	R252	5010110-19#219	10時22分	<1		73			
智慧樓	R203	5010110-19#252	10時24分	<1		<1			
知足樓	R207	5010110-19#264	10時26分	<1		6			
包容樓	R110	5010110-19#251	10時28分	<1		<1			

* 大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA-E230.54B）

* 總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA-E204.54B）

* 本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣