

污水池每月放流量及電量統計表

104學 年度	每月放流總 放流量(噸)	每度用水排放 CO2約當量	每月使用電 量(度)	每度電力排碳 係數	每月污泥 量(公斤)	每度用水排放 CO2約當量
八月	3,058	470.93	8,248	4,330.20	36	5.54
九月	7,862	1,210.75	9,744	5,115.60	36	5.54
十月	15,805	2,433.97	12,300	6,457.50	102	15.71
十一月	18,459	2,842.69	11,784	6,186.60	93	14.32
十二月	17,953	2,764.76	12,776	6,707.40	112	17.25
一月	12,796	1,944.99	12,864	6,817.92	194	29.49
二月	8,196	1,245.79	10,052	5,327.56	179	27.21
三月	21,112	3,209.02	12,764	6,764.92	351	53.35
四月	20,330	3,090.16	11,084	5,874.52	208	31.62
五月	20,833	3,166.62	12,356	6,548.68	378	57.46
六月	14,029	2,132.41	10,948	5,802.44	178	27.06
七月	8,063	1,225.58	5,972	3,165.16	25	3.80
總計	168,496	25,737.67	130,892	69,098.50	1,892	288.34

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司

每度用水排放二氧化碳(CO2)約當量 104年0.154kg 105年0.152kg

減碳換算資料來源: 經濟部能源局

每度電力排碳係數 104年0.525kg 105年0.53kg