

污水池每月放流量及電量統計表

105學 年度	每月放流總 放流量(噸)	每度用水排放 CO2約當量	每月使用電 量(度)	每度電力排碳 係數	每月污泥 量(公斤)	每度用水排放 CO2約當量
八月	7,609	1,156.57	11,548	6,120.44	37	5.62
九月	13,769	2,092.89	11,992	6,355.76	69	10.49
十月	18,853	2,865.66	12,740	6,752.20	93	14.14
十一月	17,949	2,728.25	12,780	6,773.40	63	9.58
十二月	18,125	2,755.00	12,944	6,860.32	63	9.58
一月	11,269	1,825.58	12,112	6,710.05	57	9.23
二月	4,154	672.95	10,204	5,653.02	27	4.37
三月	16,087	2,606.09	12,896	7,144.38	109	17.66
四月	16,345	2,647.89	12,536	6,944.94	146	23.65
五月	16,133	2,613.55	13,004	7,204.22	122	19.76
六月	16,010	2,593.62	12,524	6,938.30	177	28.67
七月	9,853	1,596.19	11,216	6,213.66	239	38.72
總計	166,156	26,154.22	146,496	79,670.69	1,202	191.47

ps:減碳換算資料來源:台灣自來水公司

每度用水排放二氧化碳(CO2)約當量 105年0.152kg 106年0.162kg

減碳換算資料來源: 經濟部能源局

每度電力排碳係數 105年0.53kg 106年0.554kg