

107 年 6 月飲用水質檢測表

報告日期:107 年 06 月 14 日

採樣日期:107 年 06 月 05 日

收樣日期:107 年 06 月 06 日 08 時 20 分

樓別	樓層	採樣時間	大腸桿菌數		總菌落數		方法	
			標準值	6	標準值	100	大腸桿菌數	總菌落數
智慧樓	A211	14 時 08 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
智慧樓	A106	14 時 10 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
智慧樓	B403	14 時 12 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
智慧樓	A403	14 時 14 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
包容樓	C509	14 時 18 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
智耕樓	352	14 時 22 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
智耕樓	452	14 時 24 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致真樓	10F 東	14 時 34 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致真樓	10F 西	14 時 36 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
大喜廣場	B1 東	14 時 38 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致真樓	5F 東	14 時 40 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致美樓	6F 東	14 時 48 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致美樓	1F 東	14 時 50 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B
致美樓	2F 東	14 時 52 分	<1		<1		NIEA-E230.55B	NIEA-E204.55B

*大腸桿菌群：飲用水中大腸桿菌群檢測方式－濾膜法（NIEA-E230.55B）

*總菌落數：水中總菌落數檢測方式－混合稀釋法（NIEA-E204.55B）

*本水質檢驗經環保署-環境檢驗測定機構採樣